

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,
ул. Гоголя, 56/1
Телефон. факс: 8(86135)- 2-24-38
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край.
г. Усть-Лабинск. ул. Островского. дом 115. литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36
e.mail: ulabfeuz@mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край.
г. Усть-Лабинск. ул. Островского. дом 115. литер Б6616263

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0764.2У от 01.06.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая :

Артезианская скважина №2336

Заказчик и его юридический адрес:

МУП "Водоканал"

Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61

Дата и время отбора пробы (образца): 29.05.2020 11 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.05.2020 12 ч. 20 мин.

Кем отобрана проба:

гл. инженер Кузнецов М.А.

Цель отбора:

По договору/программа ПК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Водоканал"

Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водозаборные и водопроводные сооружения МУП "Водоканал", артезианская скважина №2336

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х.Братский, ул.Восточная

Код пробы (образца): 0764.2У

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

Автотранспорт, температура +6С, термосумка

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Техник-лаборант Теплухина Е.П.

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 29.05.2020

Дата окончания испытаний: 01.06.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность / по каолину	менее 0.6	не более 1.5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность / (Сг-Со)	9,1 ± 2,7	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
6	Общая минерализация (сухой остаток)	256,8 ± 7,1	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	2,85 ± 0,43	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,64 ± 0,13	не более 5	мгО/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
9	рН	7,9 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 Н.В. Соболевская

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0801.2.B от «01» июня 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из артезианской скважины
Заказчик и его юридический адрес: Водозаборные и водопроводные сооружения МУП «Водоканал»,
г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61
Дата и время отбора пробы (образца): 29.05.2020 г. 11-30 ч.
Дата и время доставки пробы (образца): 29.05.2020 г. 12-20 ч.
Кем отобрана проба: Гл. инженер Кузнецов М.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МУП «Водоканал»
х. Братский Усть-Лабинского района
Объект, где проводился отбор пробы: Скважина № 2336 водозабор ул. Восточная х. Братский Усть-Лабинского
(образца): района
Код. пробы (образца): 0801.2.B
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0801.2B

Дата начала испытаний: 29.05.2020 г.
Дата окончания испытаний: 30.05.2020 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	2 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией			Шакович Г.И.		Подпись

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Соболевская Н.В.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,
ул. Гоголя, 56/1
Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0765.2У от 01.06.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая :

Артезианская скважина №5221

Заказчик и его юридический адрес:

МУП "Водоканал"

Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61

Дата и время отбора пробы (образца): *29.05.2020 11 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *29.05.2020 12 ч. 20 мин.*

Кем оторбана проба:

гл. инженер Кузнецов М.А.

Цель отбора:

По договору/программа ПК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

МУП "Водоканал"

Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водозаборные и водопроводные сооружения МУП "Водоканал", артезианская скважина №5221

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х.Братский, водозабор ЦРМ

Код пробы (образца): *0765.2У*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

Автотранспорт, температура +6С, термосумка

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Техник-лаборант Теплухина Е.П.

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 29.05.2020					
Дата окончания испытаний: 01.06.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность / по каолину	0.61 ± 0.12	не более 1.5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность / (Cr-Co)	9.1 ± 2.7	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
6	Общая минерализация (сухой остаток)	$256,4 \pm 7,1$	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	2.60 ± 0.39	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0.64 ± 0.13	не более 5	мгО/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
9	рН	$8,0 \pm 0,2$	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 Н.В. Соболевская

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппельевская/Тоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0802.2.B от «01» июня 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из артезианской скважины
Заказчик и его юридический адрес: Водозаборные и водопроводные сооружения МУП «Водоканал»,
г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61
Дата и время отбора пробы (образца): 29.05.2020 г. 11-30 ч.
Дата и время доставки пробы (образца): 29.05.2020 г. 12-20 ч.
Кем отобрана проба: Гл. инженер Кузнецов М.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МУП «Водоканал»
х. Братский Усть-Лабинского района
Объект, где проводился отбор пробы: Скважина № 5221 водозабор ЦРМ х. Братский Усть-Лабинского района
(образца):
Код пробы (образца): 0802.2.B
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0802.2B

Дата начала испытаний: 29.05.2020 г.
Дата окончания испытаний: 30.05.2020 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	5 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лабораторией

Шакович Г.И.

Подпись

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Соболевская Н.В.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,
ул. Гоголя, 56/1
Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0766.2У от 01.06.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая :

Артезианская скважина №6994

Заказчик и его юридический адрес:

МУП "Водоканал"

Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, ул. Октябрьская, 61

Дата и время отбора пробы (образца): *29.05.2020 11 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *29.05.2020 12 ч. 20 мин.*

Кем отобрана проба:

гл. инженер Кузнецов М.А.

Цель отбора:

По договору/программа ПК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Водоканал"

Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, ул. Октябрьская, 61

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водозаборные и водопроводные сооружения МУП "Водоканал", артезианская скважина №6994

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х. Братский, МТФ №3

Код пробы (образца): *0766.2У*


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Техник-лаборант Теплухина Е.П.

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 29.05.2020					
Дата окончания испытаний: 01.06.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность / по каолину	менее 0.6	не более 1.5	мг/лм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность / (Сг-Со)	7.8 ± 2.3	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
6	Общая минерализация (сухой остаток)	260,4 ± 7,1	не более 1000	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	4.40 ± 0.66	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0.80 ± 0.16	не более 5	мгО/лм3	ПНЛФ 14.1:2:4.154-99
9	рН	7,9 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»





Н.В. Соболевская

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппопортская/Тоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0803.2.B от «01» июня 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из артезианской скважины
Заказчик и его юридический адрес: Водозаборные и водопроводные сооружения МУП «Водоканал»,
г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61
Дата и время отбора пробы (образца): 29.05.2020 г. 11-30 ч.
Дата и время доставки пробы (образца): 29.05.2020 г. 12-20 ч.
Кем отобрана проба: Гл. инженер Кузнецов М.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МУП «Водоканал»
х. Братский Усть-Лабинского района
Объект, где проводился отбор пробы: Скважина № 6994 водозабор МТФ № 3 х. Братский Усть-Лабинского
(образца): района
Код. пробы (образца): 0803.2.B
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0803.2B

Дата начала испытаний: 29.05.2020 г.
Дата окончания испытаний: 30.05.2020 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	3 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лабораторией

Шакович Г.И.

Подпись

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Соболевская Н.В.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

